



Система добровольной сертификации систем менеджмента, персонала,  
производства, продукции, работ и услуг "ПСК СОЮЗ"  
РОСС RU.31529.04ИЖСО

№ 000362

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 02.03.2017г. по 01.03.2022г.

Код ОКПД 2 25.11.23.119

№ ПСБК RU.ПБ01.Н0244

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Технологии Холода» (ООО «Технологии Холода») (наименование и место нахождения заявителя)  
ИНН 1616014980, ОГРН 1061683001214 Адрес: 422701, РТ, Высокогорский район, с. Высокая гора, ул. Полковная д.4. Телефон: (843)2769530

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Технологии Холода» (ООО «Технологии Холода») (наименование и место нахождения изготовителя продукции)  
ИНН 1616014980, ОГРН 1061683001214 Адрес: 422701, РТ, Высокогорский район, с. Высокая гора, ул. Полковная д.4. Телефон: (843)2769530

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Общество с ограниченной ответственностью «Контрол-Трейд», 107078, город Москва, улица Садовая-Кудринская дом 3 строение 3. ОГРН1167746700890 Свидетельство № ПСБК RU.ПБ01, 01.08.2016г. до 10.02.2019г., телефон 84999187411, e-mail: poj-kontrol@mail.ru, сайт: souz-prof.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)  
Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана Изолан А237 выпускаемые по ТУ 5284-002-93061187- 2016 от 01.11.2016г. Толщина 80 мм, 100 мм, 120 мм, 150 мм Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)  
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)  
ГОСТ 30247.1-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции  
Предел огнестойкости EI30

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Протокол испытаний № 0157К-Т-01 от 01.03.2017г., ООО «Контрол-Трейд» ИЛ «Контрол», №ПСБК RU.ПБ01 до 10.02.2019г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** Техническая документация производителя ТУ 5284-002-93061187- 2016 «Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана» от 01.11.2016г.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

Мещерский Н.А.

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

Самойлов Д.Н.

